

質 疑 書

令和8年10月15日

那 賀 町 長 殿

質 疑 者
所 在 地
商号又は名称

質疑担当者 氏名

連絡先電話番号 :
連絡先FAX番号 :

調達案件名 : 令和8年度那賀町相生体育館アリーナ照明LED化工事

上記案件の質疑について下記のとおりご質問いたします。

番号	図面 番号	内訳書 明細書	質疑事項	回	答
1			図面が有りません。 図面の御提示は可能でしょうか？		別紙、竣工図のとおり
2		仕様書	6. 工事施工後の提出書類 (3) 竣工図(電気配線図)と記載がありますが ケーブル再使用ですが配線図は必要でしょう か？		提出必要とする
3			本工事に適した工事費内訳書の提示をお願い します。(参考資料は土木工事です)		工事内容に応じた内容へ業者にて 編集をお願いいたします
4		当初設 計書	4P オートリフター制御装置・スイッチ撤去・電源切離 と 記載がありますがリフター用のスイッチの撤 去でしょうか？ スイッチからの配線は残置 との解釈で宜しいでしょうか？ スイッチを撤去した後の仕舞い方法は？		オートリフター制御盤及びスイッチを撤去。 仕上げは、板塞ぎ
5					
6			5P 体育館養生と記載がありますが 養生範囲の御提示をお願いします。 例：何㎡等		アリーナ：770㎡
7			5P 足場工事費 ローリングタワー5段一式と記載がありますが 1台との解釈で宜しいでしょうか？		解釈の通り
8			場所が不明です。 付近案内図、配置図等の御提示をお願いします。		別紙、位置図のとおり
9			世界情勢を鑑みて、器具納期が大幅に遅延す る場合もございます。その場合は工期延伸は 可能でしょうか？		納期による工期延伸については 議会承認を得ることができれば可能
10					

- ※ 質疑書は、会計課検査室へFAXすること。(送信後、電話連絡して下さい)
- ※ FAX番号:0884-64-1004
- ※ TEL番号:0884-62-1120(直通)