

質疑書（回答書）

令和7年12月17日

那賀町長殿

質疑者
所在地
商号又は名称

質疑担当者 氏名

印

連絡先電話番号：
連絡先FAX番号：

調達案件名：令和7年度 電源立地地域対策交付金事業 豊穰の杜テニスコート照明改修工事

上記案件の質疑について下記のとおりご質問いたします。

番号	図面番号	内訳書明細書	質疑事項	回答
1		○	照明器具の納期が厳しそうですが、工期延長はみていただけるのでしょうか？	工期の延伸はできません。2月末日までに支払を完了する必要がありますので、工期厳守でお願いいたします。
2		○	内訳表の高所作業車ですが、コート内に侵入出来るのでしょうか？出来ない場合は足場など必要と思われますがどのようにお考えでしょうか？	ラフターで吊り入れる想定をしています。
3	4/7		内訳表の塗装費（既存ポール）について、塗装面積をご教授下さい。	別紙を参照ください。
4			照度測定は必要でしょうか。	全数交換でないため、メーカーによる照度測定は不要ですが、参考資料として自社測定結果をご提出ください。
5			照明器具納期について、注文商品のため承認後3ヶ月ほど必要となりますので工期末までに間に合わない可能性があります。上記の理由で納期が遅延する場合は、工事の延伸協議は可能でしょうか。	工期の延伸はできません。2月末日までに支払を完了する必要がありますので、工期厳守でお願いいたします。
6				
7				
8				
9				
10				

- ※ 質疑書は、会計課検査室へFAXすること。(送信後、電話連絡して下さい)
- ※ FAX番号:0884-64-1004
- ※ TEL番号:0884-62-1120(直通)